

PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
RESUME PENGUJIAN KUALITAS AIR INTERNAL & EKSTERNAL
TAHUN 2023

Jumlah pelanggan terlayani 207.361


NO	BULAN PENGUJIAN	SAMPel MINIMAL					SAMPel TERAMBIL			JUMLAH PARAMETER YANG MEMENUHI SYARAT KUALITAS AIR MINUM (MSAM)														
		INTERNAL		EKSTERNAL			INTERNAL		EkSTERNAL	PENGAWASAN INTERNAL				PENGAWASAN EKSTERNAL										
		Mikro, fisik sisa clor	Kimia	Mikro, fisik sisa clor	Kimia		Mikro, fisik sisa clor	Kimia		FISIK	MIKROB	CLHOR	K WAJIB	Hasil Uji		FISIK		MIKROB		CLHOR		K WAJIB		K. TBH
												M	TM	Titab	dinkes	Titab	dinkes	Titab	dinkes	Titab	dinkes	Titab	dinkes	
1	JANUARI	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
2	FEBRUARI	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
3	MARET	31	21	26		35	25	5	35	35	35	21	31	4	5		5		5		5		5	
4	APRIL	31		26		35		5	34	35	35		34	1	5		5		5		5		5	
5	MEI	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
6	JUNI	31	21	26	21	35	25	5	35	35	35	23	33	2	5		5		5		5		5	
7	JULI	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
8	AGUSTUS	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
9	SEPTEMBER	31	21	26		35	25	5	34	35	35	24	33	2	5		5		5		5		5	
10	OKTOBER	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
11	NOVEMBER	31		26		35		5	35	35	35		35	0	5		5		5		5		5	
12	DESEMBER	31	21	26	21	35	25	5	33	35	35	25	33	2	5		5		5		5		5	
JUMLAH		372	84	312	42	420	100	60	416	420	420	93	409	11	60		60		60		60		60	
		PERSENTASE TERHADAP SAMPEL MINIMAL																						

Diksetujui Oleh,

I Nyoman Suwirta
Direktur Teknik

Diketahui Oleh,

I.D.N Widriyana Putra
Ka. Bag. Produksi

Singaraja, 16 Januari 2024
Dibuat Oleh,

M. Sub. Putriani
Ka. Sub. Bag. Laboratorium